



## MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PE TIMPUL SEZONULUI RECE

În perioada sezonului rece, numărul de incendii produse la locuințe și gospodării ale cetățenilor crește, iar pagubele materiale sunt de cel mai multe ori însemnate. Uneori, flăcările iau vieți omenești. Acest lucru se întâmplă, de cel mai multe ori, din neglijența oamenilor, care nu își iau măsuri pentru evitarea acestor tragedii.

Cauze precum sisteme de încălzire defecte, mijloace de încălzire improvizate sau lăsate în funcțiune fără supraveghere, coșuri și burlane de fum defecte ori necurățate sau cenușa, jarul și scânteile sărite din sistemul de încălzire pe materiale combustibile din apropiere conduc la statistici îngrijorătoare

Astfel, **pentru apărarea împotriva incendiilor** premergător sezonului rece, cetățenii vor adopta următoarele măsuri:

### La exploatarea sobelor cu și fără acumulare de căldură:

- înainte de utilizare sobele și coșurile de evacuare a fumului și gazelor arse vor fi verificate amănunțit, reparate și curățate;
- tencuiți și zugrăviți cu var partea din pod a coșului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor;
- curățați canalele și coșurile de fum premergător sezonului rece;
- în fața ușiței de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează cu o bucată de tablă cu dimensiunile de 70 x 50 cm;
- nu introduceți în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsați ușa de la focar deschisă și nu supraîncălziți sobele;
- se interzice uscarea lemnului pe sobele metalice, uscarea rufelor pe cuptorul sobei și lăsarea nesupravegheată a focului;
- cenușa și jeratecul vor fi depozitate în gropi speciale și se sting cu apă;
- nu lăsați copiii nesupravegheați în încăperi unde sunt în funcțiune mijloace de încălzire.
- nu se vor depozita materiale combustibile la o distanță mai mică de 1 m față de sobele fără acumulare de căldură și de 0,5 m față de sobele cu acumulare de căldură;
- distanța dintre sobă sau burlanele metalice neizolate și materialele combustibile din vecinătate va fi de cel puțin 1 m;
- pardoseala combustibilă de sub acestea se va proteja printr-un postament termic izolator; acest postament va depăși perimetrul sobei cu 25 cm, iar în fața ușiței de alimentare cu 50 cm.

### La exploatarea mijloacelor de încălzire locale sau centrale care folosesc combustibil lichid și / sau gazos se recomandă următoarele măsuri:

- verificarea etanșietății conductelor de alimentare cu combustibil;
- interzicerea supraalimentării cu combustibil;
- interzicerea alimentării cu combustibil lichid atunci când mijlocul de încălzire este în stare de funcționare;
- curățarea periodică a conductelor de alimentare și duzelor de pulverizare;
- interzicerea folosirii buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune sau garnituri deteriorate ori cu furtun de cauciuc fisurat;
- la aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale se aerisește camera, după care întotdeauna se aprinde mai întâi chibritul și apoi se manevrează robinetul de alimentare cu gaz;
- montarea și punerea în funcțiune a instalațiilor de încălzire centrală se va face numai de către personal specializat și autorizat;
- folosirea regulatorului de presiune în perfectă stare de funcționare;
- suspendarea utilizării centralelor termice la apariția avariilor sau a oricăror altor defecțiuni și solicitarea intervenției persoanelor autorizate pentru înlăturarea deficiențelor apărute;
- la trecerea conductelor instalațiilor de încălzire prin pereți sau planșee executate din materiale combustibile, acestea vor fi introduse în tuburi de protecție și izolate cu materiale incombustibile;
- pentru mijloacele de încălzire având drept combustibil gazele naturale se va avea în vedere verificarea și întreținerea în bună stare de funcționare a instalației de gaze naturale (conducte, robinete, arzătoare), înlăturându-se orice posibilitate de producere a scăpărilor de gaze
- conductele de alimentare cu combustibili lichizi sau gazoși vor fi menținute în permanență perfect etanșe.

### La exploatarea aparatelor electrice de încălzire și a instalațiilor electrice:

- nu utilizați instalații electrice defecte efectuate de personal neautorizat, montate direct pe materiale combustibile cu improvizatii, cu legături neacoperite de material electroizolant, etc.
- nu suprasolicitați circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depășesc puterea nominală a acestora;
- nu utilizați mijloace de încălzire locală improvizate;
- supravegheați permanent mijloacele de încălzire aflate în funcțiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecție (termostat), deoarece acestea pot să nu funcționeze la parametri prevăzuți, și deconectați-le în cazul apar defecțiuni;

**RESPECTAREA NORMELOR DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR ȘI ADOPTAREA UNEI ATITUDINI PREVENTIVE DE CĂTRE POPULAȚIE POT SĂ ASIGURE EVITATEA UNOR EVENIMENTE NEGATIVE ÎN URMA CARĂRA POT APĂREA VICTIME OMENEȘTI ȘI PAGUBE MATERIALE ÎNSEMNATE.**